




頂版開口図 S=1/50




B-B断面図 S=1/50



フローシート




平面図 S=1/50




B-B断面配筋図 S=1/50

仕 様	
種類 / 型式	合併処理 / AXN-16
処 理 方 法	担体流動循環方式
処理対象人員	16人
一人当り汚水量	0.2 m <sup>3</sup> /人・日
計画汚水量	3.2 m <sup>3</sup> /日
流入水BOD濃度	200 mg/L
放流水BOD濃度	20 mg/L
除 去 率	90%以上
流入水COD濃度	100 mg/L
放流水COD濃度	30 mg/L
除 去 率	70%以上
流入水T-N濃度	45 mg/L
放流水T-N濃度	20 mg/L
除 去 率	56%以上
流入水SS濃度	160 mg/L
放流水SS濃度	15 mg/L
除 去 率	91%以上
有 効 容 量 m <sup>3</sup>	
夾雑物除去槽	2.366
嫌気ろ床槽	2.372
担体流動槽	1.082
沈 殿 槽	0.481
消 毒 槽	0.044
電 気 機 器 仕 様	
送風機	150L/分 (0.02MPa)
	100V, 115/125W, 1台




A-A断面図 S=1/50




送風機 平面断面図

S=1/20



アンカー詳細図

・アンカーは土木工事に含む。  
・浮上防止金具はオプションです。



開口補強筋要領図

特記事項		
使用材料	コンクリート	FC=21-18 (15) -20 (25) 但し、捨てコン・無筋コンクリートは FC=18 N/mm <sup>2</sup>
	鉄筋	SD295A (規格品) 特記なき事項はJASS5による。
配筋事項	継ぎ手・定着長さ	全て40dとする
* 砕石厚サの条件 (本図は砕石100mmとする)		
地盤	土質	岩盤・土丹 砂礫・砂 シルト・粘土・ローム
	N値	N $\geq$ 10 N<10 N $\geq$ 10 N<2 N $\geq$ 2
地業 (砕石)	種別	地はだ 砂利 砂利 砂利 砂利
	厚さ (mm)	100 100 60 150 60
地耐力	必要地耐力	50 kN/m <sup>2</sup> (想定)
その他	・積雪1m以下の場所に設置して下さい。	
	・浄化槽の重量に耐える地盤に設置して下さい。	
	・地下水位に応じて浮上防止をして下さい。	
	・かさ上げは300mmを超えないようにして下さい。	
	・製品全高は±10mmの公差があります。	
	・流入放流管底は、製品全高に対して±10mmの公差があります。	
	・プロファイルは確実に接地して下さい (D種接地工事)	
	・かさ上げ 300 mm付。	
・T-6仕様		